

C € 0085

GULLIVER BS (D)



CERT

EU type examination certificate

EU-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085AQ0409

Product Identification No.

Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426) <i>EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Riello S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7, I-37045 Legnago (VR)
Distributor <i>Vertreiber</i>	Riello S.p.A. Via Ing. Pilade Riello, 7, I-37045 Legnago (VR)
Product Category <i>Produktart</i>	Burners for boilers: Fan-assisted gas burner (3502)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	forced draught burner
Model <i>Modell</i>	911/912/913/914/915/916/917/918 T1
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: B-G 1114-11/18 from 26.01.2018 (TSG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 676 (01.11.2008)

70235-04-A-DE

Validity / File no. 21.04.2018 until 16.04.2028 / 18-0055-GEA
Gültigkeit / AZ

16.04.2018 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Elektrical Data 220/230 V AC, 50/60 Hz
Elektrische Daten

Appliance Categories <i>Gerätekatégorien</i>	Supply Pressures <i>Versorgungsdrücke</i>	Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
I2E(R)	8,1-360 mbar	BE	
I2H	8,1-360 mbar	LV	
I3B/P	10,1-360 mbar	CY, MT	
I3P	10,1-360 mbar	BE	
II2E3B/P	8,1-360, 10,1-360 mbar	LU, PL	
II2EK3B/P	8,1-360, 10,1-360 mbar	NL	
II2ELL3B/P	8,1-360, 10,1-360 mbar	DE	
II2Er3P	8,1-360, 10,1-360 mbar	FR	
II2H3B/P	8,1-360, 10,1-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, TR	
II2H3P	8,1-360, 10,1-360 mbar	ES, GB, IE, PT	

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
911 T1; 915 T1	supply pressure: 8,1-360 (G20); 11,1-360 (G25); 14,1-360 (G30/G31) mbar nominal heat input (Hi): 16...52 kW	
912 T1	supply pressure: 9,0-360 (G20); 11,6-360 (G25); 12,2-360 (G30/G31) mbar nominal heat input (Hi): 35...92 kW	
913 T1; 917 T1	supply pressure: 13,3-360 (G20); 18,9-360 (G25); 15,2-360 (G30/G31) mbar nominal heat input (Hi): 65...190 kW	
914 T1; 918 T1	supply pressure: 12,0-360 (G20); 17,2-360 (G25); 10,1-360 (G30/G31) mbar nominal heat input (Hi): 110...246 kW	
916 T1	supply pressure: 9,0-360 (G20); 12,9-360 (G25); 12,2-360 (G30/G31) mbar nominal heat input (Hi): 35...92 kW	

Hints of Utilization /Remarks
Verwendungshinweise / Bemerkungen

Further applicable type test reports:

B-G 1115-10/18, B-G 1116-10/18, B-G 1117-08/18, B-G 1242-08/18, B-G 1243-08/18, B-G 1244-08/18, B-G 1801-01/18, B-G 1802-01/18, B-G 1803-01/18, each from 26.01.2018

Additional proved countries of destination, appliance categories and supply pressures:

BG: II2H3B/P

I2R: AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR

II2R3R: AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR